

Certyfikacja Warrington
Holmesfield Road
Warrington
WA1 2DS
Wielka Brytania

T: +44 (0) 1925 646 669
F: +44 (0) 1925 646 667
W : www.exova.com
W:: www.warringtoncertification.com




Do wszystkich zainteresowanych

Odporność ogniowa powłok pęczniejących do powierzchni

Aby produkt mógł uzyskać oznaczenie CE, musi istnieć europejska norma produktowa, która została zharmonizowana i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku powłok powierzchniowych, o ile nie są one przeznaczone do ochrony konstrukcji stalowych lub drewnianych belek i słupów, tj. stosowane na elementach konstrukcyjnych przenoszących obciążenia, nie ma normy produktowej, a zatem produkt DC315 nie może uzyskać oznaczenia CE.

Fakt, że nie ma normy produktowej, nadal wymaga spełnienia odpowiednich przepisów budowlanych obowiązujących w kraju, w którym produkt będzie stosowany. Oznacza to, że należy po prostu przeprowadzić badania, jednak w celu maksymalnego wykorzystania wyników badań dla danego produktu sugerowałbym przeprowadzenie badań zgodnie z normami europejskimi, ponieważ będą one akceptowane w 27 państwach członkowskich.

Z poważaniem

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Janet Murrell'.

Dr Janet Murrell
Kierownik techniczny
Warrington Certification